



ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

пр. Ушакова, 47, м. Херсон, 73000; тел./факс 42-01-95, тел. 22-39-91
e-mail: upns.oda@gmail.com

ПРОТОКОЛ № 39

засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

30 грудня 2021 року

10.30

*Обласна державна адміністрація
(у режимі відеоконференції)*

Головував Якименко Микола Миколайович, заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації, перший заступник голови комісії.

Присутні: члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, запрошені.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про ситуацію, що склалася на території смт Нова Маячка Херсонського району та с. Першокостянтинівка Каховського району Херсонської області.
2. Про посилення протипожежних заходів у закладах охорони здоров'я області.

1. СЛУХАЛИ: Про ситуацію, що склалася на території смт Нова Маячка Херсонського району та с. Першокостянтинівка Каховського району Херсонської області.

ІНФОРМУВАЛИ: Павленко А.В., начальник ГУ ДСНС України в області;
Віремейчик А.М., перший заступник Чаплинського селищного голови;
Пустовой Р.А., Ювілейний сільський голова.

ДОПОВІДАЛИ:

Стаднік Н.В., голова Каховської районної державної адміністрації, яка повідомила, що в селі Першокостянтинівка Чаплинської селищної територіальної громади виникла проблема з підтопленням. На сьогодні вимкнені всі дренажні насосні станції, у результаті чого підтоплено десять вулиць населеного пункту, а критична ситуація склалася по трьох вулицях.

Линецький М.В., голова Херсонської районної державної адміністрації, який повідомив, що починаючи з 29 грудня 2021 року зафіксовано підтоплення ґрунтовими водами в смт Нова Маячка Ювілейної сільської територіальної громади. Наразі в зоні підвищення ґрунтових вод опинилися більше 1000 домоволодінь. Для вирівнювання ґрунтових вод працюють 4 з 18 насосних станцій системи вертикального дренажу, але для вирішення вказаного питання їхньої потужності бракує.

Кіріяк Ю.П., начальник Херсонського обласного центру з гідрометеорології, який повідомив, що у грудні поточного року на території області випало дві місячні норми опадів, частина з них прибуває у вигляді снігу до 5 см, але з початку січня очікується підвищення температури та незначні, проте довготривалі, опади.

Пузанов А.О., заступник начальника Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра, який зазначив, що упродовж року на території області перекачано 35 млн куб. м води, по смт Нова Маячка – понад 21 млн куб. м, а по с. Першокостянтинівка – 1,3 млн куб. м. Загальна сума витрачених коштів на проведення відповідних робіт склала 28 млн грн.

З урахуванням інформації доповідачів регіональна комісія з питань ТЕБ та НС **ВИРІШИЛА:**

1. Визнати ситуацію, що склалася на території смт Нова Маячка Херсонського району та с. Першокостянтинівка Каховського району у зв'язку з підвищенням рівня ґрунтових вод, унаслідок чого порушено нормальні умови життєдіяльності близько 2 тис. осіб, відповідно до пункту 24 частини першої статті 2 Кодексу цивільного захисту України надзвичайною.

2. Надзвичайну ситуацію, що склалася внаслідок підвищення рівня ґрунтових вод на забудованих територіях до глибини вище проектних норм, згідно з Класифікаційними ознаками надзвичайних ситуацій, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 серпня 2018 року № 658, та Національним класифікатором України «Класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019:2010», код 20200 – Гідрологічні НС, 20260 – НС, пов'язана з підвищенням рівня ґрунтових вод (підтоплення), попередньо кваліфікувати як надзвичайну ситуацію природного характеру об'єктового рівня.

3. Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації:

3.1. Подати до ДСНС України повідомлення про виникнення надзвичайної ситуації відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 738.

3.2. Звернутися до ДСНС України щодо розгляду на засіданні ЕК ДСНС питання про визначення рівня надзвичайної ситуації з метою її обліку та прийняття остаточного рішення щодо її рівня.

Термін – негайно

4. Басейновому управлінню водних ресурсів нижнього Дніпра:

4.1. Забезпечити безперебійну роботу додаткових вертикальних дренажних насосних станцій у достатній кількості для пониження рівня гуртових вод у смт Нова Маячка Херсонського району та с. Першокостянтинівка Каховського району.

4.2. Додатково звернутися до Державного агентства водних ресурсів України щодо виділення додаткового фінансування на оплату електроенергії.

Термін – негайно

5. Головам Херсонської та Каховської районних державних адміністрацій, Чаплинському селищному та Ювілейному сільському головам:

5.1. Розглянути можливість виділення коштів з місцевих бюджетів на часткове фінансування витрат за спожиту електроенергію дренажними насосними станціями.

5.2. Вирішити питання вертикального планування в населених пунктах смт Нова Маячка Херсонського району та с. Першокостянтинівка Каховського району.

5.3. Забезпечити прибирання снігу та вивезення його за межі населених пунктів.

5.4. Задіяти комунальні служби до проведення робіт з відкачування поверхневих вод на території населених пунктів.

5.5. Забезпечити підрозділи ГУ ДСНС України в Херсонській області пально-мастильними матеріалами для роботи мотопомп, які будуть задіяні до проведення робіт з відкачування поверхневих вод.

Термін – невідкладно

6. ГУ ДСНС України в Херсонській області долучитися до проведення робіт з відкачування поверхневих вод на території населених пунктів.

Термін – невідкладно

2. СЛУХАЛИ: Про посилення протипожежних заходів у закладах охорони здоров'я області.

ВИРІШИЛИ:

1. Головам районних державних адміністрацій, сільським, селищним, міським головам, Департаменту здоров'я обласної державної адміністрації, керівникам закладів охорони здоров'я області забезпечити:

1.1. Моніторинг стану устаткування та мереж подачі кисню, залучивши відповідні організації, що мають дозволи на проведення робіт з технічного обслуговування зазначених систем.

1.2. Посилений контроль за дотриманням належних умов зберігання устаткування й мереж подачі кисню та його експлуатації.

1.3. Постійне проведення регламентних робіт устаткування та мереж подачі кисню.

1.4. Утримання в повній готовності до роботи резервних джерел

електроживлення (енергетичні вводи та пристрої безперебійного живлення (дизельні електростанції, бензогенератори тощо).

1.5. Проведення обстеження щодо кількості та технічного стану наявних вогнегасників у закладах охорони здоров'я, у разі необхідності провести їх технічне обслуговування та доукомплектування.

1.6. Збільшення чергового персоналу в лікарнях на святкові та вихідні дні.

1.7. Здійснення ревізій мереж подачі електроенергії, перемикачів, автоматів та розеток.

1.8. Вилучення з палат, де експлуатується устаткування та мережі подачі кисню, обігрівачів та інших приборів, які можуть стати джерелом вогню та/або іскор.

1.9. Проведення з медичним персоналом палат інтенсивної терапії та дотичних відділень для надання допомоги хворим на COVID-19 додаткових навчань та інструктажів з техніки протипожежної безпеки та користування первинними засобами пожежогасіння.

Термін – 30 грудня 2021 року

2. Керівникам закладів охорони здоров'я області спільно з Головним управлінням Держпраці у Херсонській області та організаціями, сертифікованими на обслуговування устаткування і мереж подачі кисню, забезпечити проведення інструктажів персоналу закладів охорони здоров'я щодо дотримання правил безпеки при роботі з кисневим та вибухонебезпечним обладнанням.

Термін – невідкладно

Рішення прийнято одногосно та підтримано всіма присутніми на засіданні членами комісії.

Перший заступник
голови комісії

Микола ЯКИМЕНКО

Секретар комісії

Ігор РИЖЕНКО